

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску

660012, г. Красноярск, ул. Карамзина, 15, тел. 8(391) 270-95-07 (ais@mchskrsk.ru)



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО Г. КРАСНОЯРСКУ

ул. Карамзина, 15, г. Красноярск, 660012
Телефон/факс: (391)270-95-07
E-mail: ais@mchskrsk.ru

19.12 2016 г. № 2-7-17-6468

На № _____ от _____

Директору МБОУ СШ № 91

Астахову А.Б.

ул. Устиновича, 40

г. Красноярск, 660073

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения

Я, государственный инспектор г. Красноярска по пожарному надзору Корзунов И.В., при рассмотрении материалов дела об административных правонарушениях № 2635 от «12» декабря 2016 г., возбужденного мною, по ч. 1 статьи 20.4 КоАП РФ в отношении директора МБОУ СШ № 91 Астахова Александра Борисовича установил причины административного правонарушения и условия, способствовавшие его совершению, а именно: в период с 10 ч. 30 мин. до 12 часов 30 мин. «05» декабря 2016 года, с 14 ч. 00 мин. до 15 часов 00 минут «08» декабря 2016 года в соответствии с распоряжением о проведении плановой проверки № 1954 от 24.11.2016 года, подписанным главным государственным инспектором г. Красноярска по пожарному надзору Ивановым К.Г. при проведении плановой проверки за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечению их нарушений здания, помещений и прилегающей территории МБОУ СШ № 91 по адресу: г. Красноярск, ул. Устиновича, 40, Астахов А.Б., будучи руководителем (согласно приказа № 111 л/с от 25.11.2009 г.) в соответствии со ст. 37, 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» обязан обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной безопасности, а также нести ответственность за нарушение этих требований, допустил нарушения требований Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме», Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 2.08.02-85 «Общественные здания и сооружения», утверждены Государственным комитетом СССР по делам строительства, ГОСТ Р 51844-2001 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний», принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 24 декабря 2001 г. № 563-ст, а именно:

- в помещении кухни на путях эвакуации допускается хранение коробок, оборудования и других предметов, п. 36 (б) Правил противопожарного режима в РФ (ППР в РФ), утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»;
- шкаф пожарного крана, расположенный в актовом зале, не соответствует установленным требованиям ГОСТ Р 51844-2001, а именно: шкаф выполнен из дерева; отсутствует поворотная кассета,

ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.6, п. 5.8 ГОСТ Р 51844-2001 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний», принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 24 декабря 2001 г. № 563-ст;

- дверь в помещение кладовой в актовом зале выполнена с пределом огнестойкости менее 0,6 часа, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 3.21 СНиП 2.08.02-85 «Общественные здания и сооружения», утверждены Государственным комитетом СССР по делам строительства;

- руководитель учреждения не обеспечил наличие на двери помещения костюмерной обозначение ее категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 20 Правил противопожарного режима в РФ (ППР в РФ), утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

Невыполнение указанных требований стало возможным: из-за отсутствия должного контроля по соблюдению требований пожарной безопасности.

(причины и условия невыполнения требований пожарной безопасности)

На основании ст. 29.13 КоАП РФ вношу Вам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Вам необходимо устранить вышеуказанные причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения и в течение 1 месяца со дня получения настоящего представления сообщить о принятых мерах по адресу:

660012, г. Красноярск, ул. Карамзина, 15, Отдел ОНД и ПР по г. Красноярску УНДиПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю

(указывается полный адрес месторасположения органа государственного пожарного надзора и его наименование)

За непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность по ст. 19.6, ст. 19.7 КоАП РФ.

Представление внес:

Государственный инспектор

г. Красноярска по пожарному надзору

Корзунов И.В.



Подпись

Настоящее представление получил(а) 13.12.2016. А. Карамзина

дата, Ф.И.О.

подпись

Представление направлено _____

дата, исходящий №

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ 8 (3912) 98-55-47

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (3912) 27-09-19