

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 91»

660073, г.Красноярск, ул.Устиновича,40,
телефон/факс(8391) 224-42-24,224-39-24 e-mail: school91@krsnet.ru

Исх № _____
29.12.2016 г.

Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы по г. Красноярску

Государственному инспектору
г. Красноярска по пожарному надзору
Корзунову И.В.

Об устранении причин и условий,
способствующих совершению административного правонарушения

В рамках представления об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения № 2-7-1-17-6468 от 19.12.2016 г. и проведенной плановой проверки МБОУ СШ № 91 (Акт проверки № 1954 от 12.12.2016 г.) были выявлены нарушения норм пожарной безопасности.

П. 1, 4 предписания (в помещении кухни пути эвакуации частично заняты коробками, оборудованием и другими предметами; на двери помещения костюмерной не размещен знак, обозначающий её категорию по взрывопожарной и пожарной опасности, класса зоны...) в настоящее время устранены.

П. 2. (Шкаф пожарного крана, расположенный в актовом зале, не соответствует требованиям ГОСТа...) будет устранен при начале финансирования 2017 г.

С целью устранения П. 3 предписания (дверь в помещение кладовой в актовом зале выполнена с пределом огнестойкости менее 0,6 часа) написано письмо учредителю (исх. № 126 от 14.12.2016 г) с просьбой о выделении дополнительных средств для устранения замечания.

С целью недопущения причин и условий, способствующих нарушению норм пожарной безопасности, издан приказ по школе № 386 от 28.12.2016 г. «Об усилении контроля за соблюдением норм пожарной безопасности».

Директор:

А.Б. Астахов

